



Wir vernetzen Südtirols Energie  
Portiamo energia all'Alto Adige

**10008463**

**Oggetto: Fornitura di CAVI AT – 132 kV per la CP Ospedale Regionale di Bolzano**

**Codice Identificativo Gara (CIG): 8702856FF3**

**PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA**

**10008463**

**Gegenstand: Lieferung von HS KABELN – 132kV für das neue UW Krankenhaus von Bozen**

**Erkennungskodex (CIG): 8702856FF3**

**OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle**

### **RISPOSTA AI CHIARIMENTI 3**

Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute:

<b>1. DOMANDA</b>
Preghiamo di chiarire quale tipologia di istruzione intende ricevere Edyna per il proprio personale in merito al funzionamento e manutenzione di quanto fornito/installato nello specifico contratto in oggetto.
<b>RISPOSTA</b>
Deve essere fornito un manuale di uso e manutenzione del cavo e degli accessori.
<b>2. DOMANDA</b>
Chiediamo la conferma che nel Modello B, per il requisito B debbano essere presentati già in fase di gara tutti i CV delle persone fisiche aventi i requisiti e la descrizione di tutta l'attrezzatura in possesso che verrebbe utilizzata per i lavori previsti dal contratto. In caso affermativo, si chiede la possibilità di derogare a questa richiesta, dando la disponibilità di presentare la documentazione in caso di aggiudicazione.
<b>RISPOSTA</b>
La documentazione dovrà essere presentata in fase di offerta e non vi è possibilità di presentarla in fase di aggiudicazione.

**Il presente documento “chiarimenti 3” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante per presa visione ed inserito/caricato al parametro “1.1.27” della Busta di qualifica.**

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

**Paolo Acuti**

**Vice Direttore Generale Alperia Spa**

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA ALPERIA E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ MITTENTE.