



**10008463**

**Oggetto: Fornitura di CAVI AT – 132 kV per la CP Ospedale Regionale di Bolzano**

**Codice Identificativo Gara (CIG): 8702856FF3**

**PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA**

**RISPOSTA AI CHIARIMENTI 4**

**10008463**

**Gegenstand: Lieferung von HS KABELN – 132kV für das neue UW Krankenhaus von Bozen**

**Erkennungskodex (CIG): 8702856FF3**

**OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle**

Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute:

<b>1. DOMANDA</b>
Facendo riferimento alla Bozza di Contratto p. 9 e le Condizioni Generali pag. 2.20 vi preghiamo di chiarire se, in caso di RTI partecipante alla gara, i loro componenti saranno autorizzati a rilasciare le garanzie separate - in particolare la fidejussione definitiva, a copertura dell'importo complessivo del 10% richiesto in Gara.
<b>RISPOSTA</b>
No non saranno autorizzati a rilasciare garanzie separate. E' richiesta garanzia unica.
<b>2. DOMANDA</b>
Bisogna prevedere nel prezzo il collaudo con generatore risonante mobile, oppure è accettato il collaudo con tensione di rete h24? Nel caso in cui sia necessario il generatore risonante mobile, confermate che sarà garantito l'accesso al mezzo pesante che trasporta il generatore ad entrambe le estremità del collegamento, senza onere alcuno per la società appaltante?
<b>RISPOSTA</b>
La prova di tensione applicata verrà eseguita con tensione di rete per 24h.
<b>3. DOMANDA</b>
Il pagamento della fornitura e delle prestazioni verrà effettuato quando il collegamento viene terminato oppure quando il collegamento viene messo in servizio? Nel secondo caso, nel tempo intercorso tra la fine del collegamento e la messa in servizio, su chi ricade la responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti?
<b>RISPOSTA</b>
La prova di tensione viene eseguita prima della messa in servizio con cavo collegato su entrambi gli estremi. La responsabilità di eventuali danni durante il tempo che intercorre tra la posa e il collaudo/messa i servizio del cavo è del fornitore.
<b>4. DOMANDA</b>
Nel caso in cui il quantitativo di cavo necessario per il collegamento dovesse rivelarsi maggiore di quello presente nella specifica tecnica della gara, a causa di sfridi o altro, verrà garantito il pagamento del delta in più?
<b>RISPOSTA</b>
Si prega di prendere visione di quanto stabilito dal punto 3.1 della Specifica Tecnica. Il quantitativo di cavo necessario ai fini del collegamento è quello richiesto ai fini della copertura delle tratte ivi puntualmente indicate.



Wir vernetzen Südtirols Energie  
Portiamo energia all'Alto Adige

**Il presente documento “chiarimenti 4” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante per presa visione ed inserito/caricato al parametro “1.1.28” della Busta di qualifica.**

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

**Paolo Acuti**

**Vice Direttore Generale Alperia Spa**

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA ALPERIA E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ MITTENTE.