



Wir vernetzen Südtirols Energie  
Portiamo energia all'Alto Adige

**10008463**

**Oggetto: Fornitura di CAVI AT – 132 kV per la CP Ospedale Regionale di Bolzano**

**Codice Identificativo Gara (CIG): 8702856FF3**

**PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA**

**RISPOSTA AI CHIARIMENTI 5**

**10008463**

**Gegenstand: Lieferung von HS KABELN – 132kV für das neue UW Krankenhaus von Bozen**

**Erkennungskodex (CIG): 8702856FF3**

**OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle**

Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute:

<b>1. DOMANDA</b>
Si chiede gentilmente di specificare la data ultima in cui verrà stipulato il contratto, e quindi la data entro il quale bisognerà consegnare tutti i materiali previsti dal contratto. Inoltre, si richiede entro quando saranno definite e comunicate le pezzature del cavo.
<b>RISPOSTA</b>
La procedura di gara viene gestita secondo le modalità e tempistiche previste inter alia dall'art. 32 del d.lgs 50/2016 cui si rimanda ai fini della previsione delle tempistiche.  Ai fini dell'analisi delle tempistiche di natura tecnica si rimanda al cronoprogramma di cui al punto 1.9 del capitolato tecnico.  Le caratteristiche tecniche di natura quantitativa relativa al cavo sono previste in sede di gara.
<b>2. DOMANDA</b>
chiediamo se sia possibile offrire cavo 1600 mmq con conduttore in alluminio e schermo a fili di alluminio e foglio laminato di alluminio secondo norma Terna UX LK101 Rev.05 del 05/09/2018 con spessore isolante minimo di 17 mm. Questa tipologia di cavo rispetta sia il valore di gradiente elettrico richiesto sia le correnti di corto circuito richieste.
<b>RISPOSTA</b>
la tipologia di cavo e le sue caratteristiche elettriche devono essere conformi a quanto richiesto in Specifica Tecnica "Cavo AT" al paragrafo 2.1 "Cavi AT". Per quanto riguarda la sezione del cavo nella Specifica Tecnica è indicato un valore minimo di 1000 mm <sup>2</sup> .

**Il presente documento "chiarimenti 5" deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante per presa visione ed inserito/caricato al parametro "1.1.29" della Busta di qualifica.**

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

**Paolo Acuti**

**Vice Direttore Generale Alperia Spa**

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA ALPERIA E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ MITTENTE.